

Viemärin tuuletusputki

IISI SAUNAKAIVO Harmaavesisuodatin

LVI nro. 3626007

- Nimelliskapasiteetti 125 l / vrk
- Kohteen tyypillinen käyttötarkoitus:
Saunan pesuvedet
- Saunan kannetut vedet

Nousuputki lyhennetään tarvittaessa
(max. korkeus 510mm, min. 100mm)

Tuuletusputki + hattu
(eivät kuulu toimitukseen)

1-2%

Ø75

1070

655

Ø 600


415


Tarvittaessa salaojaputki
ojaan tai maaperään

Rei'itetään työmaalla väh. 8mm:n poran terällä.
Puhdistettu vesi imeytyy maaperään.

Salaojaputki 65/57mm

Kivikuitusuodatin



| | | | | | | |
|--|---------------|------------|--|--------|-------------|--------|
| K. OSA/KYLÄ | KORTTELI/TILA | TONTTI/NRO | VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN | | | |
| RAKENNUSOIMENPIDE | | | PIIRUSTUSLAI | | JUOKS. NO | |
| | | | LVI-PIIRUSTUS | | | |
| RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE | | | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ | | MITTAKAAVAT | |
| | | | LEIKKAUSPIIRUSTUS | | 1:30 | |
| | | | IISI SAUNAKAIVO HARMAAVESISUODATIN | | | |
|  AVALON NORDIC | | | SUUNN. | | | |
| | | | PIIRT. | | | |
| | | | TARK. | | | |
| TYÖPIIRUSTUS | | | LVI | TYÖ NO | PIIR. NO | MUUTOS |